

杭州市第一人民医院空调采购遴选招标公告

1、招标项目编号： 2019-02099-02100

采购组织类型： 遴选招标

2、招标项目概况:杭州市第一人民医院消化科新增 VRV 空调采购。**遴选招标以价格及组织服务方案为依据，按招标文件需求表实际供货量报价。**

3、投标人资格要求：

浙江省政府采购云平台空调入围供应商。（须附政采云平台截图复印件）

4、招标报名时间及地点等：

时间：2019 年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 26 日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30

下午：13:30-16:30

地点：杭州市第一人民医院采购中心（孝女路 2-2 号 3-2 室）

5、投标截止时间：**2019 年 11 月 27 日**上午 10:00（北京时间）

6、投标人应将投标文件正本一份和副本二份、样品装袋密封，封口处加盖印鉴，密封袋上标明招标编号、项目名称、投标人单位名称，注明“于 **2019 年 11 月 27 日** 之前(指投标人须知前附表中规定的开标日期及时间)不准启封”的字样。医院将组织专家进行集体评标。

9、其他事项：

报名时应随带单位介绍信（或投标申请书，格式自拟，加盖单位公章）、企业营业执照副本和税务登记证复印件（加盖单位公章）、政采云平台入围资格证明文件（加盖单位公章）。

联系方式

招标人：杭州市第一人民医院

联系人： 洪哲云 胡伟

联系电话：0571-56007366

第二 需求一览表及技术规格

一、本次遴选招标的货物是杭州市第一人民医院消化科新增 VRV 中央空调，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求。

所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。

（中标后，需提供所投产品制造厂商对本次供货的授权证明以保证货物为原厂产品）

二、本次为单价招标，投标人必须按“货物需求一览表”逐一报价，投标人须对货物需求一览表及技术规格”的要求一一作出投标应答，并且在投标文件的技术响应部分逐一写明各种货物的规格型号、数量、单价和总价等。

报价单请附相关报告、证书复印件，包括但不限于：企业营业执照副本和税务登记证复印件；权威第三方质量检测报告；投标人（供应商）基本情况表、政采云平台供应商资质截屏打印件；相关用户业绩合同复印件。投标人按照上述顺序编制投标文件，以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖投标人单位公章

四、项目说明

1. 项目名称：杭州市第一人民医院消化科中央空调采购项目。

2. 采购预算：预算为人民币 40 万元。

3. 项目技术规范和服务要求：包括设备购置及安装。安装部分包含所有辅材及人工费用。空调内外机容量及数量已设计定型，不允许偏离。空调内外机设置场地已确定。各投标人自行勘察现场，充分考虑管线及安装难易度，合理报价。有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、吊装费、安装调试费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

4. 项目实施地点： 杭州市第一人民医院消化科（一号楼三楼）。5. 项目实施时间： 本项目要求签订合同后， 15 个自然日内完成政采云平台上货、公示，并及时通知我方点选采购。

5. 质保（服务）期： 不少于政采云平台要求最低年限。

五、货物需求一览表

美的 四面出风 VRV 中央空调

空调配置表

序号	区域	设备名称		性能	单位	数量
1	三层一期	全直流变频室外机		制冷量 33.5KW/制热量 37.5KW	台	2
2		全直流变频室外机		制冷量 40KW/制热量 45KW	台	1
3	三层二期	全直流变频室外机		制冷量 25.2KW/制热量 27KW	台	1
4		全直流变频室外机		制冷量 28KW/制热量 31.5KW	台	1
5	三层一期	室内机	带冷凝水提升泵 四面出风	制冷量 2.8kW/制热量 3.2KW	台	10
6		室内机	带冷凝水提升泵 四面出风	制冷量 3.6kW/制热量 4.0KW	台	1
7		室内机	带冷凝水提升泵 四面出风	制冷量 4.5kW/制热量 5.0KW	台	7
8		室内机	带冷凝水提升泵 四面出风	制冷量 6.3kW/制热量 7.1KW	台	6
9		室内机	带冷凝水提升泵 四面出风	制冷量 7.1kW/制热量 8.0KW	台	2
10	三层二期	室内机	带冷凝水提升泵 四面出风	制冷量 2.8kW/制热量 3.2KW	台	6
11		室内机	带冷凝水提升泵 四面出风	制冷量 3.6kW/制热量 4.0KW	台	2
12		室内机	带冷凝水提升泵 四面出风	制冷量 6.3kW/制热量 7.1KW	台	3
13		室内机	带冷凝水提升泵 四面出风	制冷量 7.1kW/制热量 8.0KW	台	1

材料表

序号	材料清单	规格	推荐品牌	单位	数量
1	冷媒配管(含保温管)	Φ 6.4*0.8	/	m	176
2		Φ 9.5*0.8	/	m	650
3		Φ 12.7*0.8	/	m	211
4		Φ 15.9*1.0	/	m	450
5		Φ 19.1*1.0	/	m	293
6		Φ 22.2*1.1	/	m	170
7		Φ 28.6*1.1	/	m	260
8	UPVC 冷凝水管(含保温管)	Φ 32	/	m	165
9		Φ 40	/	m	165
10	分支器		/	套	33
11	控制线			米	480
12	信号线	三芯屏蔽线	/	米	1980
13	制冷剂	R410A	/	kg	100
14	室内机人工费	/	/	台	38
15	室外机安装费	/	/	台	5
16	外机基础安装	25#冷镀锌 H 型钢	/	项	1
17	线控开槽及修补费	/	/	项	1
18	辅材(铜管水管件, 线管, 吊杆, 包扎带等)	/	/	项	1
19	吊顶开孔费	/	/	项	1
20	吊顶修复费	/	/	项	1
21	室外机吊装费	/	/	项	1
22	墙面及楼板开孔费	/	/	项	1
23	外机基础防水修补费	/	/	项	1
24	出墙防水堵漏费	/	/	项	1
25	铜管桥架(包括室外)	冷镀锌 500*150*2	/	米	120
26	室内机吊装加固费	/	/	项	1
27	系统调试费	/	/	项	1
28	95 平方电缆			米	70
29	16 平方电缆			米	80
30	10 平方电缆			米	45
31	控制箱			项	1
32	空气开关			项	5

六、投标（开标）一览表

设备名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	产地	生产年月	备注
设备价款合计									
辅助材料费									
安装调试费									
合同总价（人民币小写）									
合同总价（人民币大写）：									

注：（1）以上合同总价中，其余费用包含内容为：

辅助材料费为：_____。

安装调试费为：_____。